



1階改修箇所図面

改修リスト

名称	台数	既設型番	参考型番	備考
水中ポンプ	3	WU0-506/656-1.5LG	WU0-506/656-1.5LG	川本製作所
水中ポンプ	3	WU0-506/656-1.5LNG	WU0-506/656-1.5LNG	川本製作所
連結曲管	6			65A
ストラブグリップ	6		Gタイプ G-65ESS	
バタチャッキ	6		10K-908H-65A	巴バルブ

配管材料費、消耗品・雑材料を見込むこと

作業は土日に行うこと。また地下ピットに潜る際は、安全対策を講じて1名誘導員を配置すること

地下ピットの深さは5m程度