

仕様書等に関する質問申出書・回答書

【令和6年1月23日】

No.	項目	質問内容	回答内容
1	仕様書 全体	・対象建築物の詳細は示していただけるのでしょうか。	○詳細（概要）は、別途提示します。
2		・別紙2、3、4は添付されていませんので開示してください。	○基準書に明記している別紙2、3、4は、削除してください。
3	仕様書 4、勤務時間	・常駐する人員数は、当方にて必要な数量を策定する形でよろしいでしょうか。また、監視は常時24時間の監視員となりますでしょうか。	○人員数は、平日昼間3人、平日夜間及び休日は2人として下さい。
4	仕様書 5、(1)	・電気主任技術者の名義選任も含まれるのでしょうか。	○電気主任技術者は専任とし、必ず常駐して下さい。
5	仕様書 5、(3)① 5、(7)③	・GHPと中央監視装置は、メーカーによる保守契約という解釈でよろしいでしょうか。	○お見込みのとおり。
6	仕様書 第4章	・各業務、点検実施回数は、当方にて必要な数量を策定する形でよろしいでしょうか。	○定期点検業務は年1回以上とし、詳細は病院と協議の上、決定して下さい。
7	仕様書 第4章2、(17) 第4章4、(1)	・ナースコール、非常放送設備は法的な点検ではなく、仕様書記載項目のみの独自点検として解釈してよろしいでしょうか。	○お見込みのとおり。