

## 市立長浜病院大規模改修事業公募型プロポーザル 参加表明書、技術提案書等に対する質問の回答書

質問事項について下記のとおり回答いたします。

番号	質問内容	回答内容
1	①工事仕様書の3. 機械設備工事1-1本館高層棟c. 蒸気配管改修に「機械室及び屋外ピット内部の点検・不良部分改修」とありますが、具体的な改修範囲、箇所をご指示ください。	熱源機械室、空調機械室内の蒸気配管(往還)、各制御弁、ヘッダー、減圧弁、熱交換器、空調加湿用蒸気配管、蒸気トラップ、厨房設備廻り、別館送り配管ピット内とする。
2	③範囲図で東館2階の天井が改修範囲となっております。東館3階は病棟改修範囲外ですので、天井配管等に不要と判断した場合は、改修なしと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
3	⑤手術更衣室・総合案内改修図(建築)の11ページが表示されませんので、再度配布をお願いします。	別紙参照
4	自家発電設備改修について、諸官庁との事前協議は行われていますか。また、法指導への対応は別途と考えてよろしいですか。	諸官庁との協議、法指導の対応共に本工事とする。
5	自家発電設備ならびに受変電設備改修に伴う停電に対する仮設工事は、別途と考えてよろしいですか。	お見込みのとおり。
6	幹線設備改修について、バイパス回路構築工事の実施時期は、計画停電時でよろしいですか。また、工事対象は3階から7階の病棟の電灯分電盤でよろしいですか。過負荷対策としては分電盤の分岐ブレーカを手動で操作する方法でよろしいですか。	お見込みのとおり。