

設計図書等に対する回答書

工 事 番 号	令和5年度 長病経企第625号
工 事 名 称	ボイラー用減圧弁等更新工事
工 事 場 所	長浜市大戌亥町313番地

番号	質 問 内 容	回 答 内 容
1	ボイラー設備配管ガスケットにアスベストが含有されているため処理及び最終埋立処分とのことですが、含有する可能性がある箇所数をご教示ください。 該当頁 M-2	含有を見込む箇所は減圧弁のガスケットです。減圧弁1つにつき4つガスケットがあり、減圧弁は4つ更新するので16カ所を見込んでいます。
2		
3		
4		
5		
6		