

設計図書等に対する回答書

工事番号	令和5年度 長病経企第599号
工事名称	市立長浜病院栄養科改修工事
工事場所	長浜市大茂亥町313番地

番号	質問内容	回答内容
1	ギャベジルーム及び冷凍庫参考見積り徴集したメーカー又は業者を教えてください。 設計書等の該当頁 A9	見積り徴集したメーカーはパナソニック産機システムズ(株)と東芝キャリア(株)です。
2	作業時間について工事箇所によって原則19時～4時としていますが、明確にしていますか。 設計書等の該当頁 A1	工事箇所による施工可能時間を別添します。 なお契約締結後、協議の上詳細な施工時間を決定します。
3	今回アスベスト含有撤去材はないものと考えてよろしいでしょうか。 設計書等の該当頁 A1	アスベスト含有撤去材はあるものとして、お考えください。
4	ユニット及びその他の工事の欄に冷凍庫等既成パネル組立とありますが、今回別途工事と考えてよろしいでしょうか。 設計書等の該当頁 A1	当該工事に該当いたします。
5	壁の塗装で特殊塗料Cとありますが、どのようなものでしょうか。メーカーや品番等の詳細をご指示ください。 設計書等の該当頁 A6	EP(合成樹脂エマルジョンペイントB種)でお考えください。
6		
7		
8		

別紙 栄養科厨房等改修工事に伴う質問の回答（番号2）について

改修場所	改修時間帯（曜日の指定がない場合は平日、土日祝日を問わない）
栄養科厨房建具改修用の仮設間仕切の設置復旧（厨房内）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 間仕切の設置は、<u>17：00～翌早朝4：00</u> ・ 間仕切り設置後、厨房の外で行う工事は、<u>8：30以降</u>
栄養科厨房天井吊 AC 交換工事（厨房内）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 天井吊エアコン工事及び、防火シャッター改修工事は、<u>20：30～翌早朝4：00</u>
防火シャッター工事（厨房内）	
栄養科SUSグレーチング交換(厨房内)	<ul style="list-style-type: none"> ・ グレーチング交換は、次の時間帯で行うこと。 <u>12：00～13：00</u> <u>15：00～16：00</u> <u>17：00～18：00</u>
男女トイレ工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ トイレ工事は、<u>8：30以降</u>
ギャベジルーム新設工事（感染性廃棄物収集場）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 月、水、金については<u>11時以降</u> ・ 火、木、土、日は制限なし ※ただし、委託業者等が出入りするため配慮すること。
プレハブ型冷凍冷蔵庫新設工事（現、ギャベジルーム）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新設したギャベジルームの運用開始後に、旧ギャベジルームを新プレハブ型冷凍庫にする工事を行うこと。 <u>8：30以降</u>
搬入口付近の手洗い工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手洗い工事は、次の時間帯で行うこと。 <u>12：00～13：00</u> <u>15：00～16：00</u> <u>17：00～翌早朝4：00</u>