

設計図書等に対する回答書

工事番号	令和3年度 長病経企第603号
工事名称	別館等空調機改修工事
工事場所	長浜市大戌亥町313

番号	質問内容	回答内容
1	室外機に防雪フードが必要でしょうか。必要な場合、仕様をご教示ください。	防雪フードは必要です。 参考型番 FKA355K (P280、P355形 ヤンマー) FKA850L (P450、P560形 ヤンマー) (あすなる園室外機P450形は現地加工作成)
2	参考品番の室内機容量の合計56.2kwは室外機容量45kwを超えますがよろしいでしょうか。(あすなる園室外機)	よろしいです。
3	室内機の付近に天井点検口はありますか。ない場合、設置は必要でしょうか。	天井点検口はあります。 ない場合は施工時に協議とします。
4	「建築工事について」詳細な寸法がわかる図面はありますか。	公告している「仕様書・設計図面」を参照してください。縮尺はA1 1:200 A3 1:400
5	スチールパーティションの寸法、形状等詳細をご教示ください。	スチールパーティションはスタッド式可動間仕切オープンタイプです。
6	天井内配管は既設再利用とありますので、その場合、図示のとおり、天井は部分補修と解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	既設空調機の接続部の冷媒管・ドレン管サイズ及び能力等についてご教示ください。	既設空調機は新設機器参考リストに記載している機器と同等の能力です。 接続部の冷媒管・ドレン管サイズは新設機器参考リストと同様と見込んでください。
8	既存の竣工図(建築、電気、設備)閲覧は可能でしょうか。	建設当初の竣工図および一部改修部分の竣工図閲覧は可能です。 閲覧を希望される場合は、事前連絡のうえ、2月25日(金)から3月2日(水)平日9時～17時の間に本館2階経営企画課施設管理係までおこしください。 なお、竣工図の写真撮影は可能ですが、本工事以外の使用を禁止とします。