

設計図書等に対する回答書

工事番号	令和3年度 長病経企第576号
工事名称	医事課空調設備設置工事
工事場所	長浜市大戌亥町313

番号	質問内容	回答内容
1	機器の入荷が遅れた場合工期延長は可能でしょうか。	原則、工期延長は認めません。
2	天井裏の有効高さはどれくらいありますか。	有効高さは1600mmです。
3		
4		
5		
6		